

<p>Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаментінің Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі. Жетісай қаласы, М.Әуезов көшесі н/з. Тел 6-71-71 2017 жылғы « ____ » _____</p>		<p>Отдел по чрезвычайным ситуациям Мақтаральского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно- Казахстанской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Город Жетісай, ул. М.Ауезова б/н Тел 6-71-71 _____ Акт құрастыру орны/ место составления Акта</p>
---	---	--

### ТЕКСЕРІС НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚТІ 26 АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ

11.04 2017 жылғы/года \_\_\_\_\_ Мақтарал ауданы, Ж.Нұрлыбаев ауыл округі, Ынтылы  
ауылы. \_\_\_\_\_ акті акта

Тексеріс субъектісінің (жасалған орын/место составления объектісінің) орналасу мекенжайы/ \_\_\_\_\_ Мақтарал  
ауданы, Ж.Нұрлыбаев ауыл округі, Ынтылы ауылы. Адрес местоположения субъекта (объекта)  
проверки: \_\_\_\_\_  
(облыс, қала, көше, даңғыл/область, город, улица,  
проспект)

Кәсіпорынның басшысы/руководитель предприятия: «Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК-ның  
менгерушісі Ш.Жорабаева  
аты-жөні /фамилия, инициалы

Бақылау органының атауы: «Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ \_\_\_\_\_  
Наименование органа контроля

Мемлекеттік инспектор (Мемлекеттік инспекторлар):  
Государственным инспектором (государственными инспекторами)  
ОҚО ТЖД ӨҚСБ және профилактикалық қызмет басқармасының бас маманы  
а.қ. аға лейтенант Н.Перназаров

Тексеріс жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты-жөні (ол болған кезде), лауазымы/ фамилия, имя,  
отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку  
катысуымен/в присутствии \_\_\_\_\_ «Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК-ның шаруашылық жөніндегі  
орынбасары Н.Курманбекова

Тексерілетін субъектінің атауы немесе тегі, аты-жөні (ол болған кезде), тексеруді жүргізу кезінде катысқан  
жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы/ наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавших  
при проведении проверки: \_\_\_\_\_

«01» «04» 2016 жыл - «09» «05» 2017 жыл аралығында /в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

азаматтық қорғау саласындағы (өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс) Қазақстан Республикасы  
заңнамасының талаптарын сақтау жөнінде айрықша тәртіп бойынша, ішінара, жоспардан тыс  
(кешенді, тақырыптық) тексеріс жүргізілді/проведена проверка по особому порядку, выборочная,  
внеплановая (комплексная, тематическая) по соблюдению требований законодательства Республики  
Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности, гражданской обороны)

«Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК

кәсіпорынның, объектінің, учаскенің атауы/наименование предприятия, объекта, участка

Мақтарал ауданының \_\_\_\_\_ құқықтық статистика және арнайы есеп жөніндегі уәкілетті органында  
тіркелген тексеру тағайындау туралы «11»04. 2017ж. № 175144092/00029 актісі

Акт о назначении проверки от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_ зарегистрированный в уполномоченном органе  
по правовой статистике и специальным учетам \_\_\_\_\_

Тексеріс жүргізудің нәтижесінде азаматтық қорғау \_\_\_\_\_ (өрт қауіпсіздік, азаматтық қорғаныс)  
саласындағы мынадай талаптардың бұзушылықтары анықталды/ По результатам проведения  
проверки выявлены следующие нарушения требований в сфере гражданской защиты (пожарной  
безопасности, гражданской обороны)

№ рет/с ан	Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптардың, тармақтарын, баптарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды қысқаша жазу, бұзушылықтарды табу орны/Краткое изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений	Негіздеме (тексеріс парағының натауы және бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары)/ Основание (наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения)
<b>Ж. Нұрлыбаев ауыл округі, Ынтылы ауылында орналасқан «Ақберен» бөбекжай балабақшасы МКҚК</b>		
1	Балабақшаның ғимаратының электр сымдары талапқа сай жүргізілмеген. ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 403 тармағы	ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 56 тармақ
2	Балабақша ғимараты алғашқы өрт сөндіру құралдарымен толық жабдықталмаған. ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 371-тармағы	ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 42 тармақ
3	Балабақша ғимаратының шатырындағы ағаш құрылыс конструкциялары өртке қарсы сұйықтықпен өңделмеген. ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 377 тармағы	ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 26 тармақ
4	Балабақша ғимаратындағы өрт және төтенше жағдай орын алғанда қолданылатын эвакуациялық жоспар дұрыс жасалмаған, шартты белгілер қойылмаған. ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 339 тармағы	ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 14 тармақ
5	Балабақша ауласында орналасқан су қауірін белгілейтін жарық бергіш нұсқағыш орнатылмаған және сумен қамтамасыз етілмеген ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 328 тармағы	ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 10 тармақ
6	Балабақша ғимаратындағы автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғыларын қызмет көрсетуші мекемемен келісім шарт жасалмаған. ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 332-тармағы	ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 89 тармақ

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабы 4-тармағына сәйкес, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге де белгіленбесе, тексеріс нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржылық шығындар қажет болған жағдайда, қарсылықтар болмаған кезде тексерілетін субъект үш жұмыс күнінен кешіктірмей, тексерісті жүргізген бақылау және қадағалау органының басшысымен келісілетін мерзімдерді көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылатын шаралар туралы ақпарат беруге құқылы.


Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V ЗРК, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат проверяемый субъект вправе не позднее трех рабочих дней при отсутствии возражений предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем государственного органа, проводившего проверку, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Тексерілетін субъекті өкілінің, \_\_\_\_\_ сондай-ақ тексерісті жүргізу кезінде қатысқанда маңынактіментаны суы немесе таны судан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолы немесе қолқоюдан \_\_\_\_\_ бас тартуы: Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого объекта, а

также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
колы/подпись/

**ОҚО ТЖД ӨҚСБ және профилактикалық  
қызмет басқармасының бас маманы  
а.қ. аға лейтенанты**



**Н.Перназаров**

Тексеріс жүргізген лауазымды адамның аты-жөні/фамилия, инициалы должностного лица проводившего проверку  
2017 жылғы/год « \_\_\_\_\_ »

**Актің алдым / Акт получил:**

\_\_\_\_\_

колы/подпись/

производственного объекта

2017 жылғы/год « \_\_\_\_\_ »



\_\_\_\_\_ Кәсіпорынның (каупіонерлік объектінің) басшысы /руководитель предприятия (опасного

« 12 » 04 2017 жылғы/года \_\_\_\_\_ Мақтарал ауданы, Ж.Нұрлыбаев ауыл округі, Ынтылы ауылы.

құрастыруорны/место составления  
Тексерілетін субъектінің (объектінің) мекенжайы/ Адрес местоположения субъекта (объекта) проверки:  
\_\_\_\_\_ Мақтарал ауданы, Ж.Нұрлыбаев ауыл округі, Ынтылы ауылы.

(облыс, қала, көше, даңғыл/область, город, улица, проспект)  
Объект басшысына /Руководителю объекта **«Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК-ның менгерушісі**  
**Ш.Жорабаева**  
басшының лауазымы, аты-жөні (олболған кезде)/ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ ҰЙҒАРЫМ №26  
ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ**

бақылау органының атауы: \_\_\_\_\_ «Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» ММ \_\_\_\_\_  
наименование органа контроля:

Мемлекеттік инспекторлар (Мемлекеттік инспекторлары)  
Государственным инспектором (государственными инспекторами)  
**ОҚО ТЖД ӨҚСБ және профилактикалық қызмет басқармасының бас маманы а.к. аға лейтенант Н.Перназаров**  
Тексеріс жүргізген адамның (адамдардың) аты-жөні, лауазымы **«Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК-ның менгерушісі Ш.Жорабаева**, фамилия инициалы, должность лица (лиц), проводившего проверку катысуымен/ в присутствии

тексерілетін субъектінің атауы немесе аты-жөні, тексерісті жүргізу кезінде сол жерде болған жеке немесе заңды тұлға өкілінің лауазымы/ наименование проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавших при проведении **«Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК-ның шаруашылық жөніндегі орынбасары Н.Курманбекова**  
проверки:

«01» «04» 2016 жыл - «09» «05» 2017 жылдары арасында /в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года азаматтық қорғау (өрт қауіпсіздік, азаматтық қорғау) саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының сақталуына ішінара, жоспардан тыс (кешенді, тақырыптық) тексеріс жүргізілді/ проведена проверка по особому порядку, выборочная, внеплановая (комплексная, тематическая) по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области гражданской защиты (пожарной безопасности, гражданской обороны)  
**«Ақберен» бөбекжай балабақшасы МККК**  
кәсіпорының, объектінің, учаскенің атауы/наименование предприятия, объекта, участка

Тексерістағайында туралы «11» 04.2017 ж. № 175144092/00029 тіркелді.

Акт о назначении проверки зарегистрирован « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_.

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұза отырып:

В нарушение Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» и других нормативных правовых актов Республики Казахстан


рет/сан №	Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген талаптардың баптарын, тармақтарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтардың қысқаша мазмұны, бұзушылықтарды табу орны/Краткое изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных	Айқындалған бұзушылықтарды жою мерзімі/Срок устранения	Айқындалған бұзушылықтарды жою туралы белгі (жойылды немесе)
-----------	---	--	--

законодательством РК, место обнаружения нарушений, основание (наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения)	выявленных нарушений	ежойылған жоқ /Отметка об устранении выявленных нарушений (устранено или не устранено)
1	3	4
<b>Мактарал ауданы, Ж.Нұрлыбаев ауыл округі, Ынталы ауылында орналасқан «Ақберен» бөбекжай балабақшасы МКҚК бойынша</b>		
1 Балабақшаның ғимаратының электр сымдары талапқа сай жүргізілсін. <b>ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 403 тармағы</b> <i>ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 56 тармақ</i>	25.06.2017 ж	
2 Балабақша ғимараты алғашқы өрт сөндіру құралдарымен толық жабдықталсын. <b>ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 371-тармағы</b> <i>ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 42 тармақ</i>	25.06.2017 ж	
3 Балабақша ғимаратының шатырындағы ағаш құрылыс конструкциялары өртке қарсы сұйықтықпен өңделсін. <b>ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 377 тармағы</b> <i>ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 26 тармақ</i>	25.06.2017 ж	
4 Балабақша ғимаратындағы өрт және төтенше жағдай орын алғанда қолданылатын эвакуациялық жоспар дұрыс жасалсын, шартты белгілер қойылсын. <b>ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 339 тармағы</b> <i>ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 14 тармақ</i>	25.06.2017 ж	
Балабақша ауласында орналасқан су қауірін белгілейтін жарық бергіш нұсқағыш орнатылсын және сумен қамтамасыз етілсін <b>ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 328 тармағы</b> <i>ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 10 тармақ</i>	25.06.2017 ж	
Балабақша ғимаратындағы автоматты өрт дабыл қалқыш қондырғыларын қызмет көрсетуші мекемемен келісім шарт жасалсын. <b>ҚР Үкіметінің 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы 332-тармағы</b> <i>ҚР ҰЭ министрінің 2016 жылғы «12» қаңтардағы №8 және ПМ 2015 жылғы «25» желтоқсандағы №1060 бірлескен бұйрығына 17-қосымша 89 тармақ</i>	25.06.2017 ж	

«Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауға, сондай-ақ мемлекеттік инспекторлардың бұзушылықтарды жою жөнінде берген ұйғарымын орындауға міндеттісіз; В соответствии со статьей 16 Закона РК «О гражданской защите» обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а также выполнять предписания по устранению нарушений, выданные государственными инспекторами;

Ұйғарымды енгізді: Предписание внес

ОҚО ТЖД ӨҚСБ және профилактикалық  
қызмет басқармасының бас маманы  
а.к. аға лейтенанты



Н.Перназаров

мемлекеттік инспектордың аты-жөні (ол болған кезде) / фамилия, имя, отчество (при наличии) государственного инспектора

алды/ получил:



лауазымды адамның аты-жөні/получил фамилия, инициалы должностного лица

### БАҚЫЛАУЛЫҚ ТЕКСЕРІСТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

Тексеріс мерзімі Дата обследования	Орындалмаған шаралардың № Невыполненных мероприятий	Тексерісті жүргізген кім (аты-жөні, лауазымы, қолы) Кто проводил обследование (должность, Ф.И.О., подпись)	Танысқан кім (аты-жөні, лауазымы, қолы) Кто ознакомлен (должность, Ф.И.О. подпись)

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің  
2016 жылғы «12» қаңтардағы № 8  
және Қазақстан Республикасы  
Ішкі істер министрінің  
2015 жылғы «25» желтоқсандағы  
№ 1060 бірлескен бұйрығына  
17-қосымша

Білім беру объектілері үшін өрт қауіпсіздігі саласындағы тексеру парағы

Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган Маңғыстау аймақ АТМБ  
Тексеруді тағайында туралы акт \_\_\_\_\_

(№, күні)

Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы Ақбөкен № 8/8  
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН \_\_\_\_\_

Орналасқан мекенжайы М. Құрлыбаев алаңы Бикетов аймақ

P/c №	Талаптар тізбесі	Талап етіледі	Талап етілме іді	Талап арға сәйкес	Талап арға сәйкес емес
1	2	3	4	5	6
1. Ұйымдастыру іс-шаралары					
1	Олардың өрт қауіптілігіне тиісті, өртке қарсы режимді белгілейтін бұйрықтың немесе нұсқаулықтың болуы				
2	Әрбір объектіге, әрбір жарылыс қаупі бар және өрт қауіпті учаскеге (шеберханаға, цехқа) өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтың болуы.				
3	Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларының болуы				
4	Жекелеген жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдардың болуы				
5	Қызметкерлерге өртке қарсы нұсқамадан және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кейінгі оқудан өткеннен кейін ғана жұмыс істеуге рұқсат беру				
6	Өрт-техникалық комиссиялары мен ерікті өртке қарсы құралымдардың болуы				
2. Аумақты ұстау					
7	Өрт сөндіру автомобильдерінің ғимараттарға, құрылыстарға, технологиялық қондырғыларға өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне өту жолдарының болуы				
8	Ғимараттар мен құрылыстар, көлік тұрағы және ғимараттар мен құрылыстардың құрылысы (қондырғысы) арасындағы өртке қарсы арақашықтықтарды материалдармен және жабдықтармен үйіп тастауға жол бермеу				
9	Аумақты ұстау (жанғыш қалдықтардан, коқыстан, ыдыстан, түскен ағаш жапырақтарынан, жанғыш коқыстан және басқа да жанғыш материалдардан уақтылы тазарту).				
10	Сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтау көздерінің техникалық жай-күйіне, оларды пайдалануға қойылатын талаптарды сақтау (өрт сөндіру гидранттарын жылына кемінде екі рет тексеру, қысқы уақытта қар мен мұздан тазарту және оларды жылы ұстау)				
11	Өртке қарсы сумен жабдықтау көздері орналасқан орындарды өрт қауіпсіздігі белгілерімен және көрсеткіштерімен қамтамасыз ету				
12	Ұйымның аумағында түнгі уақытта өрт гидранттарын, сыртқы өрт сатыларын, өрт сөндіру құралдарының орналасқан жерлерін, сондай-ақ өрт сөндіру су айдындарына өту жолдарын, ғимараттар мен құрылыстарға кіру жолдарын жылдам табу үшін сыртқы жарық беру құралдарының болуы				
3. Ғимараттар мен құрылыстарды ұстау					
13	Ұй-жайлардың, ғимараттардың (құрылыстардың), өндірістік және қоймалық мақсаттағы ғимараттардың эвакуациялық шығу есіктерінде, сыртқы технологиялық қондырғыларда олардың өрт-жарылыс және өрт қауіптілігі бойынша санаттары туралы, сондай-ақ онда орналасқан жарылыс қаупі немесе өрт қауіпті аймақтардың санаттары туралы ақпарат орналастыру				
14	Ғимараттардан, ұй-жайлардан эвакуациялық шығу жолдарының саны және олардың жобалық шешімге (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарының жарықтандырылуы, өлшемдері мен көлемдік-жоспарлау шешімдері, сондай-ақ эвакуациялау жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша) сәйкестігі				
15	Эвакуациялық жолдар мен шығуларды (оның ішінде өтетін жерлер, дәліздер, тамбурлар, галереялар, лифт холлдары, саты алаңдары, баспалдақ марштары, есіктері, эвакуациялық люктер) түрлі материалдармен, бұйымдармен, жабдықтармен, өндірістік қалдықтармен, коқыспен және басқа да заттармен үйіп тастау, сондай-ақ эвакуациялық шығу есіктерін шегелеп тастау				
16	Шығу тамбурларында киімге арналған кептіргіштер мен ілгіштер, шешінетін орынды				

	орналастыру, сондай-ақ мүқамалдар мен материалдарды сақтау (оның ішінде уақытша)				
17	Эвакуациялау жолдарында табалдырықтар (есіктердің ойықтарындағы табалдырықтарды есептемегенде), қозғалмалы және көтеріліп-түсірілетін есіктер мен қақпалар, айналатын есіктер мен турникеттер, сондай-ақ адамдарды еркін эвакуациялауға кедергі келтіретін басқа құрылғыларды орнату				
18	Қабырғалары мен төбелерін өңдеуге, қаптауға және бояуға арналған жанғыш материалдарды, сондай-ақ отқа төзімділігі V дәрежелі ғимараттарды есептемегенде, эвакуациялау жолындағы сатылар мен басқыш алаңдарын қолдану				
19	Саты торларының, дәліздердің, холлдар мен тамбурлардың өздігінен жабылатын есіктерін ашық күйінде бекітуге, сондай-ақ оларды алып тастау				
20	Түгіндемейтін саты торларында ауа аймақтарын шынылау немесе терезе жапқыштармен жабу				
21	Есіктер шыныларында және фрамугтарда арматураланған шыныны қарапайым шынымен ауыстыру				
22	Эвакуациялау жолдарында еркін және ғимараттан шығу бағыты бойынша ашылатын есіктер орнату				
23	Эвакуациялық шығулар есіктеріндегі тиектерді ғимарат ішіндегі адамдардың ішінен кілтсіз ашу мүмкіндігін қамтамасыз ету				
24	Саты торлары мен дәліздерде қоймаларды (қосалқы үй-жайларды) орнатуға, сондай-ақ баспалдақ марштарының астында және саты алаңдарында заттарды, жиһаз бен өзге жанғыш материалдарды сақтауға жол бермеу				
25	Жертеле және цокольдық қабаттардан тікелей сыртқа қарай және ғимараттың, құрылыстың, құрылымның ортақ баспалдақ алаңынан окшауланған эвакуациялық шығу жолдарын орнату				
26	Құрылыс конструкцияларының, жылу окшаулайтын материалдардың, жабдықтың металл тіреулерінің, қоймалық үй-жайлардың ағаш конструкцияларының өрттен қорғау жабынының болуы және жай-күйі				
27	Шатыр үй-жайларының, сондай-ақ технология шарттары бойынша адамдардың тұрақты болуы талап етілмейтін техникалық қабаттар мен жертөлелердің есіктерін құлыппен жабуды қамтамасыз ету. Көрсетілген үй-жайлардың есіктерінде кілттердің сақталатын орны туралы ақпараттың болуы				
28	Шатырларды, техникалық қабаттарды, желдету камераларын және басқа да техникалық үй-жайларды өндірістік учаскелерді, шеберханаларды ұйымдастыру үшін, сондай-ақ өнімді, жабдықты, жиһазды және басқа заттарды сақтау үшін пайдалануға жол бермеу				
29	Ғимараттың барлық қабаттарының терезелерінде, жертөлелер терезелері мен шұңқыршаларына торлар орнатуға (мекеменің қоймалық үй-жайларын, кассаларын, қару тұратын бөлмелерін, құпия бөлімдерін қоспағанда) жол бермеу				
30	Лифт холдарында қоймаларды, дүңгіршектерді, шағын дүкендерді орналастыруға жол бермеу				
31	Өрт шыққан жағдайда қауіпсіздік аймақтарына жататын балкондарды, лоджиялар мен галереяларды шынылауға жол бермеу				
32	Нәтижесінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау жағдайы нашарлайтын, өрт сөндіргіштерге, өрт сөндіру қрандарына және басқа өрт қауіпсіздігі құралдарына қолжетімділік шектелетін немесе автоматты өртке қарсы қорғау жүйелерінің (автоматты өрт сигналын беру, стационарлық автоматты өрт сөндіру қондырғылары, түгінді кетіру жүйелері, құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелері) әрекет ету аймағы азаятын көлемдік-жоспарлау шешімдерін өзгертуге жол бермеу				
33	Балкондар мен лоджияларда есіктерді, люктерді, аралас секцияларға өтетін жерлерді және сыртқы эвакуациялау сатыларына шығу жолдарын жиһазбен, жабдықпен немесе басқа заттармен үйіп тастауға жол бермеу				
34	Жертөлелер мен цокольдық қабаттарда тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды, ок-дәрілерді, жарылғыш заттарды, газ толтырылған баллондарды, аэрозольдық буып-түюдегі тауарларды, целлулоидты және басқа жарылыс-өрт қауіпті заттар мен материалдарды сақтауға және қолдануға жол бермеу				
35	Қабаттардағы дәліздерден, холлдардан, көрермен жайынан, тамбурлардан және баспалдақ алаңдарынан эвакуациялық шығулардың жобала кезделген есіктерін, эвакуациялау жолдарында қауіпті өрт факторларының таралуына кедергі келтіретін басқа есіктерді алып тастауға жол бермеу				
36	Өртке қарсы ішкі су құбырының өрт сөндіру қрандарын 1,35 м биіктікте орнату, түтік құбырлар мен ұңғымаларды жинақтау				
37	Шкафтың есігінде әріптік «ӨК» индексін, жақын өрт сөндіру бөлімінің телефон нөмірін көрсету				
38	Өрт сөндіретін түтікқұбырларды құрғақ, жақсы шиыршықталған және қрандар мен окпандарға жалғанған күйінде күтіп ұстау				
39	Сорғы стансасының үй-жайларында өртке қарсы сумен жабдықтаудың жалпы схемасы мен сорғыларды байлау схемасының болуы				
40	Өрт сөндіру сорғыларының электр қозғалтқыштарын үздіксіз қоректендіру кәсіпорнын электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету				
41	Өрт қрандарына 6 айда кемінде бір рет ревизияны жүзеге асыру				
42	Жарамды алғашқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санының болуы				
43	Өртке қарсы қабырғаларда ойықтарды өртке қарсы қақпалармен, есіктермен, терезелермен, люктермен және клапандармен, жабындармен толтырудың болуы				
44	Ғимараттарды, құрылыстар мен құрылымдарды әзірленбеген және бекітілмеген				

	жобалау-сметалық құжаттамасыз функционалдык максатын өзгертуге, күрделі жөндеу жүргізуге, техникалық қайта жабдықтауға, реконструкциялауға және қайта жоспарлауға жол бермеу			
45	Ғимараттардың, құрылымдар мен құрылыстардың шатырында сыртқы өрт сөндіру сатылары мен қоршауларының болуы және оларды жарамды күйде ұстау			
4. Желдету қондырғыларына қойылатын талаптар				
46	Өртүрлі максаттағы желдету жүйелерінің түтінге қарсы желдету жүйелерінің және транзиттік арналарының (оның ішінде ауа арналар, жинағыштар, шахталар) ауа өткізгіштері мен арналарының конструкцияларын жанбайтын материалдардан және отқа төзімді етіп жасау			
47	Өртке қарсы қалыпты ашылатын клапандарда автоматты және қашықтан басқарылатын жетектермен жабдықтау			
48	Қоршайтын құрылыс материалдарының желдету жүйелерінің отқа төзімді арналарымен және тіреулер (аспалар) конструкцияларымен қиысатын тораптарының осы арналар үшін талап етілетін шектерге отқа төзімділігінің сәйкестігі			
49	Желдету камераларында қандай да бір жабдықтар мен материалдарды сақтауға жол бермеу және оларды жабық күйде ұстау			
5. Электр желілерін, электр қондырғыларын және электротехникалық өнімдерді пайдалануға қойылатын талаптар				
50	Жарылыс қауіпті аймақтарда дайындаушы-зауыттың жарылыстан және (немесе) өрттен қорғау деңгейі мен түрінің белгісі жоқ электр жабдығын қолдануға жол бермеу			
51	Дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында баяндалған қауіпсіздік талаптары бұзылған электр желілері мен электр энергиясын қабылдағыштарды, бұзылулары өрттің туындауына әкелуі мүмкін электр қабылдағыштарын пайдалануға (ұшқын, қысқа тұйықталу, кәбілдер мен сымдардың оқшаулауының рұқсат етілгеннен жоғары қызуын, апатқа қарсы және өртке қарсы қорғауды автоматты басқару жүйелерінің істен шығуын тудыратын), сондай-ақ бүлінген немесе қорғаныш қасиеттері мен оқшаулауын жоғалтқан электр сымдары мен кәбілдерін пайдалануға жол бермеу			
52	Бүлінген және бекітілмеген розеткаларды, ажыратқыштарды, басқа электрлік қондырғы бұйымдарын пайдалануға жол бермеу			
53	Электрмен қыздырылатын аспаптарды барлық жарылыс-өрт қауіпті және өрт қауіпті үй-жайларда қолдануға жол бермеу			
54	Стандартты емес (қолдан жасалған) электрмен қыздырылатын аспаптарды қолдануға, калибрленбеген балқыма ендірмелерді және ток күшінің көбеюі мен қысқа тұйықталудан қорғайтын қолдан жасалған басқа аппараттарды пайдалануға жол бермеу			
55	Электрлік қалқандар, электр қозғалтқыштар және іске қосу аппаратурасы жанында жанғыш (оның ішінде тез тұтанатын) заттар мен материалдарды орналастыруға (жинауға) жол бермеу			
56	Электр сымдары мен кәбілдердің жалғаулары мен ұштарын пайдалануға жол бермеу			
57	Электр шамдары мен шырағандарды қағазбен, матамен және басқа жанғыш материалдармен орауға, сондай-ақ шырағанның конструкциясында көзделген қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары алынған шырағандарды пайдалануға жол бермеу			
58	Егер олардың болуы дайындаушы-кәсіпорынның нұсқаулығында көзделген болса, электр үтіктерді, электр плиткаларды, электр шәйнектерді және басқа электрмен қыздырылатын аспаптарды өрттің туындау қаупін болдырмайтын арнайы тұғырықтарсыз (коректену цокольдері, қыздырғыш дөңселектер) пайдалануға жол бермеу			
59	Конструкциясында көзделген жылу реттегіштер болмаған немесе бұзылған кезде электр қыздырғыш аспаптарды қолдануға жол бермеу			
60	Үй-жай ішіне ыстық кендір қабығын алмай, сауытпен қапталған кәбілдерді төсеуге жол бермеу			
61	Барлық ток өткізгіш бөліктерді, бөлу құрылғыларын, аппараттар мен өлшеуіш аспаптарды, сондай-ақ бөлгіш түріндегі сақтандырғыш құрылғыларын, ажыратқыштарды және тек жанбайтын негіздегі барлық іске қосатын аппараттар мен электр қондырғыларының аспаптарын (мрамор, текстолит, гетинакс) монтаждау			
62	Өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, пісіру және арнайы қысқыштардың көмегімен өткізгіштер мен кәбілдердің сымдарын жалғау, түйіндеу және тармақтауды орындау			
63	Ғимараттарда, құрылыстар мен құрылымдарда, сыртқы технологиялық қондырғыларда жобалау көзделген найзағайдан қорғайтын ақаусыз құрылғылардың болуы			
64	Найзағайдан қорғау құрылғыларының жерге қосатын құрылғысының электрлік кедергісін өлшеуді жылына кемінде бір рет өткізу және актімен ресімдеу			
65	Тез тұтанатын немесе жанғыш сұйықтықтар, сондай-ақ жанғыш газдар айналатын, сақталатын немесе қайта өңделетін ғимараттардың ішінде және ашық кеністікте орналасқан технологиялық аппараттардың барлық металл конструкцияларын, сұйық қоймаларды, газ құбырларын, мұнай құбырларын, мұнай өнімдерін өткізгіштерді және басқа құрылғыларды қайта пайда болатын найзағайдан және статикалық электр зарядтарынан қорғау үшін қорғаныштың жерге тұйықтағышының болуы			
66	Қосылу және таралу қораптарында қорғаныс қақпақтарының болуы			
6. Жылыту жүйелерін пайдалануға қойылатын талаптар				
6.1 Отын түріне тәуелсіз, жылу генератор аппараттары				
67	Жылу шығаратын аппараттарды пайдалану шарттарына бұзушылыққа, оларды осы максатқа ыңғайланбаған үй-жайларда (орындарда) орналастыруға жол бермеу			

95	Өрт сөндірудің сорғы стансасы мен басқару тораптарының үй-жайларында сорғы кондырғысының оған сәйкес сорғылар, басқару тораптары, ысырмалар мен басқа жабдықтар нөмірленуі тиіс принципті схемасының болуы				
96	Сорғы стансасы үй-жайларында жұмыс және авариялық жарықтандырудың, сондай-ақ өрт бекетімен телефон байланысының (диспетчерлік бөлменің) болуы				
8. Қосымша талаптар					
97	Оқушылармен және студенттермен тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі қағидасымен және өрт шыққан жағдайдағы іс-әрекеттермен танысу сабақтарын өткізу. Бастауыш сыныптармен, сондай-ақ мектепке дейінгі балалар мекемелерінде әңгімелесулер өткізу. Жалпы білім беретін мектептерде, кәсіби мектептерде, колледждер мен жоғары оқу орындарында өрт қауіпсіздігі қағидасын оқу бойынша нұсқаулық сабақтарын өткізу				
98	Зертханаларда тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш сұйықтықтарды ауысымдық қажеттіліктен артық мөлшерде сақтауға жол бермеу				
99	Егер тартпалы шкафта орындалатын операцияға қатысы жоқ заттар, материалдар мен жабдықтар болса, сондай-ақ олар жарамсыз және желдеткіш жүйесі іске қосылмаған болса, онда олармен жұмыс істеуге жол берілмеу				
100	Тартпалы шкафтардың тез тұтанатын заттармен жұмыс жүргізілетін ағаш бөліктері оттан қорғайтын лакпен сырлануы немесе жанбайтын материалдармен боялуы				
101	Жұмыс сонында қолданылған тез тұтанатын сұйықтықтар мен жанғыш сұйықтықтар арнайы жабық ыдыста жиналуын, бұдан әрі пайдаға асырылуы үшін зертханадан шығарылуын қамтамасыз ету				
102	Тез тұтанатын сұйықтықтар және жанғыш сұйықтықтарды канализацияға төгуге жол берілмеу				
103	Балалар мекемелерінің көп қабатты ғимараттарында кіші жастағы балалардың топтары (сыныптары) екінші қабаттан жоғары орналастырмау				
104	Сыныптарда, кабинеттерде, шеберханаларда, жатын бөлмелерде, асханалар мен басқа да бөлмелерде жиһаздар мен жабдықтарды орналастыру кезінде адамдарды кедергісіз эвакуациялауды және өрт сөндіру құралдарын алуы қамтамасыз ету				
105	Оқу сыныптары мен кабинеттерінде шкафтарда, серелерде немесе тұрақты орнатылған тіреулерде сақталатын оқу процесін қамтамасыз етуге арналған қажетті жиһаздардың, аспаптардың, үлгілердің, керек-жарақтардың, құралдардың болуы				
106	Оқу сыныптары мен кабинеттеріндегі парталар (үстелдер) санының артық болуына жол бермеу				
107	Сабақтар аяқталғаннан кейін кабинеттердегі, зертханалардағы және шеберханалардағы өрт, жарылыс және өрт қаупі бар барлық заттар мен материалдар жеке үй-жайларда орналастырылған жанбайтын шкафтарға (жәшіктерге) қою				
108	Балалар тәулік бойы болатын мектеп ғимараттары мен мектепке дейінгі балалар мекемелерінде телефон байланысы қамтамасыз етіліп, қызмет көрсету персоналының тәулік бойы кезекшіліктің болуы				

Лауазымды адам (адамдар)  
*А.И. Маман*  
 (лауазымы)

(колы)

*Н.Т. Пермяков*  
 (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

Тексерілетін субъектінің басшысы

(колы)

*Мордобаяқ Мәриямат Әмірхановна*  
 (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы)